



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2023 г. № 174

г. Майкоп

О Порядке организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 13 статьи 5 Закона Республики Адыгея от 10 августа 2006 года № 20 «О пожарной безопасности в Республике Адыгея» Кабинет Министров Республики Адыгея

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Министерству здравоохранения Республики Адыгея, Министерству образования и науки Республики Адыгея, Министерству труда и социального развития Республики Адыгея, Министерству культуры Республики Адыгея, Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту обеспечить организацию дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, занимаемых подведомственными им государственными учреждениями Республики Адыгея, в соответствии с требованиями Порядка.

3. Рекомендовать:

1) органам местного самоуправления обеспечить организацию дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,


Ф4.1, Ф4.2, занимаемых муниципальными учреждениями, в соответствии с требованиями Порядка;

2) собственникам зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, руководителям организаций, занимающих такие здания, организовать дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в указанных зданиях в соответствии с требованиями Порядка;

3) Главному управлению МЧС России по Республике Адыгея оказывать заинтересованным лицам методическую помощь по вопросам организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Кабинета Министров
Республики Адыгея



А. Керашев

Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7
статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями) (далее соответственно – дублирование сигналов, Технический регламент).

2. В целях настоящего Порядка понятия «система передачи извещений о пожаре», «прибор объектовый оконечный», «прибор пультовой оконечный» применяются в том же значении, что и в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 года № 1028-ст «Об утверждении национального стандарта».

3. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

4. Дублирование сигналов организуется в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно)), Ф1.2 (гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов), Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций), Ф4.2 (здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) (далее – объект).

5. Дублирование сигнала осуществляется в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре путем передачи по каналам связи извещения о возникновении пожара на объекте и иных

сигналов, формируемых системой автоматического пожаротушения и системой пожарной сигнализации объекта (далее – сигналы), с прибора объектового оконечного (далее – ПОО), установленного на объекте, на прибор пультровой оконечный (далее – ППО), установленный в центральном пункте пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

6. Основным каналом связи для передачи сигналов является радиоканал, организованный в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (с последующими изменениями).

7. Резервными каналами связи для передачи сигналов являются сети подвижной радиотелефонной связи либо каналы связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Монтаж (проведение пусконаладочных работ) системы передачи извещений о пожаре и подключение ПОО к ППО осуществляются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.