



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.08.2022

№ 200

г. Грозный

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2022 года № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий
обязанности Председателя



И.А. Тумхаджиев



Порядок

организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан на основе требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и установлено, что дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации обеспечивается в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2.

К указанным классам относятся здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, здания общеобразовательных и образовательных организаций и т.п. (статья 32 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Порядок обязателен для исполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами.

Ответственность за выполнение требования по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны несут лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Порядок дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, осуществляется специализированной организацией на основании лицензии.

Подключение автоматической системы пожарной сигнализации (далее – АПС) объекта к системе передачи извещений о пожаре осуществляется с

учетом расположения пожарного подразделения, ближайшего к объекту, в которое будет осуществляться дублирование сигналов о возникновении пожаров.

Руководитель объекта самостоятельно определяет специализированную организацию, которая будет проводить работы по дублированию сигналов о возникновении пожаров в пожарное подразделение. Специализированная организация осуществляет проверку технического состояния систем противопожарной защиты объекта, в ходе которой определяет:

- пригодность к эксплуатации и качество технического содержания систем АПС объекта;

- техническую возможность и способ передачи сигнала;

- типы формируемых извещений и возможность их передачи.

При невозможности подключения объекта к АПС специализированная организация указывает конкретные причины невозможности подключения и выдаёт рекомендации по техническому дооснащению объекта.

Порядок и технические стороны вопроса подключения АПС объекта к системе передачи извещений о пожаре, определяются внутренними документами учреждения (приказами, распоряжениями), в чьем ведении находится подразделение пожарной охраны.

В отношении объектов допускается использование любых средств связи и передающего оборудования различных производителей (в том числе и ранее смонтированных систем передачи извещения о пожаре), исключающих передачу ложных тревожных сообщений и контролирующих исправность систем пожарной сигнализации при дублировании сигналов от систем пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны.

