




**ПРИКАЗ**

10.09.2018 03/1-03/704 №  
Шупашкар хули

**ПРИКАЗ**

10.09.2018 № 03/1-03/704  
г. Чебоксары

**Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики**



В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452, и подпунктом 41.8 пункта 41 раздела III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на 2018-2028 годы (п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики, ул. Кутузова, д. 15А (котельная № 1); п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики, ул. Первомайская, д. 20; п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики, ул. Советская, д. 60Б (котельная № 3)) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на 2018-2028 годы (п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики, ул. Тепличная, д. 12, корпус 3; п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики, ул. Шоршелская, д. 5; п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики, ул. Шоссейная, д. 29А) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 03/1-03/476 «Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (зарегистрирован в Министерстве юстиции и

имущественных отношений Чувашской Республики 25 июля 2018 г., регистрационный № 4615).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики В.М. Максимова.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр



В.Ю.Михайлов



	мощности, ед./Гкал											
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км	1,776	1,775	1,774	1,773	1,772	1,770	1,769	1,768	1,768	1,767	1,767
<b>Показатели энергетической эффективности</b>												
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал	155,129	155,129	155,129	155,129	155,129	155,129	155,129	155,129	155,129	155,129	155,129
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м	1,794	1,793	1,792	1,791	1,790	1,788	1,787	1,786	1,786	1,785	1,785
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	554,6	554,3	554,0	553,7	553,4	552,8	552,6	552,3	552,3	551,8	551,8



