



# АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года

г. Владивосток

№ 423-па

**Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края, границ и режима зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 19 декабря 2013 года № 25.ПЦ.01.744.Т.001434.12.13 управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Администрация Приморского края

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

проект зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края;

границы и режим зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края -  
Главы Администрации  
Приморского края



А.В. Тарасенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Приморского края  
от 27 октября 2017 года № 423-па

## **ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ**

**зон санитарной охраны водозабора пресных подземных  
вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339),  
расположенного на территории  
Уссурийского городского округа Приморского края**

### **I. ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД «НОВНИКОЛЬСКИЙ» (СКВАЖИНЫ № 7338, 7339), РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Водозабор пресных подземных вод «Новоникольский» состоит из двух водозаборных скважин № 7338 и № 7339, расстояние между скважинами 250 метров.

Скважины предназначены для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Новоникольск и с. Воздвиженка, расположены в 6,3 км от г. Уссурийска, на 5,6 км севернее с. Новоникольск.

1.1. Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора пресных подземных вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края, организуются в составе трех поясов.

1.2. Граница I пояса ЗСО водозабора пресных подземных вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии 30 метров, отдельно от каждой скважины.

1.3. Границы II и III поясов ЗСО водозабора пресных подземных вод «Новоникольский» (скважины № 7338, 7339), расположенного на территории

Уссурийского городского округа Приморского края, рассчитаны по методике А.Е. Орадовской и Н.Н. Лапшина «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» и устанавливаются в следующих пределах:

расчетный размер ЗСО II пояса для скважины № 7338 составляет 98 метров, для скважины № 7339 составляет 112 метров;

расчетный размер ЗСО III пояса для скважины № 7338 составляет 490 метров, для скважины № 7339 составляет 862 метра.

## II. РЕЖИМ ЗСО

2.1. Режим в границах I пояса ЗСО (строгoго режима).

2.1.1 На территории I пояса ЗСО (строгoго режима) запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.2. Здания, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО.

При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.3. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы

резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.4. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

## 2.2. Режим в границах II и III поясов ЗСО.

### 2.2.1. На территории II пояса ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции; допускается проведение рубок ухода и санитарных рубок.

### 2.2.2. На территории II пояса ЗСО необходимо обеспечить:

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

2.2.3. На территории III поясов ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.2.4. На территории III пояса ЗСО необходимо обеспечить своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

### III. КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗСО

Координаты границ зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Новоникольский»:

#### с. Новоникольск, скважина № 7338

№№	Координаты МСК-25		Координаты географические		Отметки, м
	X	Y	N	L	
					Балтийская 1977 г

Скв. №7338	449385.95	1390638.13	43°55'23.988"	131°50'46.870"	43.90
<b>ЗСО I пояса</b>					
1	449385.95	1390595.70	43°55'24.007"	131°50'44.943"	
2	449428.38	1390638.13	43°55'25.362"	131°50'46.896"	
3	449385.95	1390680.56	43°55'23.969"	131°50'48.772"	
4	449343.52	1390638.13	43°55'22.613"	131°50'46.844"	
5	449385.95	1390595.70	43°55'24.007"	131°50'44.943"	
<b>ЗСО II пояса</b>					
1	449287.95	1390540.13	43°55'20.856"	131°50'42.418"	
2	449483.95	1390540.13	43°55'27.206"	131°50'42.538"	
3	449483.95	1390736.13	43°55'27.119"	131°50'51.322"	
4	449287.95	1390736.13	43°55'20.770"	131°50'51.202"	
5	449287.95	1390540.13	43°55'20.856"	131°50'42.418"	
<b>ЗСО III пояса</b>					
1	448895.95	1390148.13	43°55'08.331"	131°50'24.611"	
2	449875.95	1390148.13	43°55'40.077"	131°50'25.208"	
3	449875.95	1391128.13	43°55'39.643"	131°51'09.133"	
4	448895.95	1391128.13	43°55'07.897"	131°51'08.529"	
5	448895.95	1390148.13	43°55'08.331"	131°50'24.611"	

**с. Новоникольск, скважина № 7339**

№№	Координаты МСК-25		Координаты географические		Отметки, м
	X	Y	N	L	
Скв.№ 7339	449549.56	1390473.21	43°55'29.361"	131°50'39.579"	46.12
<b>ЗСО I пояса</b>					
1	449519.56	1390443.21	43°55'28.402"	131°50'38.216"	

2	449579.56	1390443.21	43°55'30.346"	131°50'38.253"	
3	449579.56	1390503.21	43°55'30.319"	131°50'40.942"	
4	449519.56	1390503.21	43°55'28.375"	131°50'40.905"	
5	449519.56	1390443.21	43°55'28.402"	131°50'38.216"	
ЗСО II пояса					
1	449437.56	1390361.21	43°55'25.782"	131°50'34.491"	
2	449661.56	1390361.21	43°55'33.038"	131°50'34.628"	
3	449661.56	1390585.21	43°55'32.939"	131°50'44.667"	
4	449437.56	1390585.21	43°55'25.683"	131°50'44.530"	
5	449437.56	1390361.21	43°55'25.782"	131°50'34.491"	
ЗСО III пояса					
1	448687.56	1389611.21	43°55'01.816"	131°50'00.422"	
2	450411.56	1389611.21	43°55'57.664"	131°50'01.467"	
3	450411.56	1391335.21	43°55'56.901"	131°51'18.745"	
4	448687.56	1391335.21	43°55'01.054"	131°51'17.681"	
5	448687.56	1389611.21	43°55'01.816"	131°50'00.422"	