



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2024 г. № 178-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории деревни Сояна Мезенского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2025 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории деревни Сояна Мезенского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания», на 2025 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 25 ноября 2024 г. № 178-пн

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории деревни Сояна Мезенского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Мезенская теплоснабжающая компания»,
на 2025 – 2029 годы**

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	технологических потерь и затрат теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети от котельной «Школа», расположенные на территории деревни Сояна Мезенского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемые ООО «Мезенская теплоснабжающая компания»	52,02	52,02	52,02	52,02	52,02	129,77	129,77	129,77	129,77	129,77