



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2\ августа 2023 года

г. Липецк

№ 01-03/ 667

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80923 ВР от 09 августа 2021 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 03 марта 2023 года № 48.20.01.000.Т.000215.03.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420971 (скважина № ГВК 42202716), расположенного в д. Красновка Кузнецкого сельсовета Лебедянского района Липецкой области, приказываю:


1. Установить зону санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420971 (скважина № ГВК 42202716), расположенного в д. Красновка Кузнецкого сельсовета Лебедянского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2045 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора № 420971 (скважина № ГВК 42202716), расположенного в д. Красновка Кузнецкого сельсовета Лебедянского района

Липецкой области, на период с 2023 года по 2045 год согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Н' followed by a surname 'Путилин' written in a cursive script.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны подземного источника
эксплуатационного водозабора №420971 (скважина № ГVK 42202716),
расположенного в д. Красновка Кузнецкого сельсовета Лебедянского
района Липецкой области, на период с 2023 года по 2045 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м
1	42202716	Водозабор №420971, расположенный в д. Красновка Кузнецкого сельсовета Лебедянского района Липецкой области	в северном направлении 15 в южном направлении 30 в восточном направлении 30 в западном направлении 30

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42202716	Водозабор №420971, расположенный в д. Красновка Кузнецкого сельсовета Лебедянского района Липецкой области	53	374

Приложение 2 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Режим зоны санитарной охраны подземного источника эксплуатационного водозабора №420971 (скважина № ГVK 42202716), расположенного в д. Красновка Кузнецкого сельсовета Лебедянского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2045 год

№ пп (по СанПиН)	Мероприятия по содержанию ЗСО	ЗСО		
		I	II	III
1 (3.2.1.1)	Территория планируется для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твёрдым покрытием	+	-	-
2 (3.2.1.2)	Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	+	-	-
3 (3.2.1.3)	Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО-I пояса с учетом санитарного режима на территории ЗСО-II пояса	+	-	-
4 (3.2.1.4)	Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов	+	-	-
5 (3.2.1.5)	Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании в обосновании границ ЗСО	+	-	-
6 (3.2.3.1)	Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного заражения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции	+	+	-
7 (3.2.3.2)	Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других	+	+	-

	объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)			
8 (3.2.2.1)	Выявляются, тапонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов	+	+	+
9 (3.2.2.2)	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора	+	+	+
10 (3.2.2.3)	Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли	+	+	+
11 (3.2.2.4)	Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод	+	+	+
12 (3.2.2.5)	Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод	+	+	+