



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 13 августа 2024 № 380

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Камышовка, с. Спасское,
д. Огаревка Черкасского муниципального образования
Вольского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 22 июля 2024 года № 64.01.04.000.Т.000595.07.24 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Камышовка, с. Спасское, д. Огаревка Черкасского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Вольского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;



в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра

А.Н. Мышев

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Камышовка,
с. Спасское, д. Огаревка Черкасского муниципального образования
Вольского муниципального района Саратовской области**

Номер скважины	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота			Расположение
		град	мин	сек	град	мин	сек	
№7	65	52	22	55,1145	47	07	11,0299	с. Камышовка
№8	124	52	29	58,5545	47	05	16,1299	с. Спасское
№9	111	52	28	46,1045	47	05	54,4599	д. Огаревка

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 7 с. Камышовка определены на расстоянии 15,0 м в северном, 6,0 м в южном, 10,0 м в западном и 10,0 м в восточном направлениях от устья скважины;

для скважины № 8 с. Спасское определены на расстоянии 5,2 м в северном, 4,8 м в южном, 10,3 м в западном и 25,0 м в восточном направлениях от устья скважины;

для скважины № 9 д. Огаревка определены на расстоянии 40 м в северо-восточном, 10 м в юго-восточном, 10 м в юго-западном и 10 м в северо-западном направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 7 с. Камышовка определены на расстоянии на расстоянии 12,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 8 с. Спасское определены на расстоянии 13,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 9 д. Огаревка определены на расстоянии 6,0 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 7 с. Камышовка определены на расстоянии на расстоянии 116,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 8 с. Спасское определены на расстоянии 122,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 9 д. Огаревка определены на расстоянии 53,0 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения с. Камышовка,
с. Спасское, д. Огаревка Черкасского муниципального образования
Вольского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.