



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 17 сентября 2024 № 427

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения  
населения с. Терса Вольского  
муниципального района Саратовской  
области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 22 июля 2024 года № 64.01.04.000.Т.000591.07.24 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Терса Вольского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Вольского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель министра**

**А.Н. Мышев**

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 10.09.2024 года № 427

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Терса Вольского  
муниципального района Саратовской области**

Наименование	Местоположение	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
Скв. 1	ул. Строителей, западная окраина села	59,0	52	04	53,5735	47	31	28,3829
Скв. 2	ул. Пролетарская, западная часть села	49,0	52	04	51,2665	47	31	40,9319
<i>каптаж родника «Гремучий Ключ»</i>								
Каптаж родника № 1		78,0	52	06	51,5605	47	28	19,6689
Приемный колодец 1	в 4,1 км северо-западнее северной окраины с. Терса	78,0	52	06	32,0055	47	28	19,5119
Приемный колодец 2		78,0	52	06	51,8195	47	28	20,0419
Приемный колодец 3		78,0	52	06	51,7375	47	28	20,2269

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):  
для скважины № 1 определены на расстоянии 10 м во всех  
направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 определены на расстоянии 10 м в северо-восточном  
направлении, 7 м в юго-восточном направлении, 15 м в юго-западном  
направлении, 6 м в северо-западном направлении от устья скважины;

для каптажа родника № 1 определены на расстоянии  
10 м в южном направлении и 13,9 м в западном направлении от центра  
каптажной камеры; 10 м в западном и северном направлениях от центра  
приемного колодца № 1; 11 м в северном направлении и 12,9 м в восточном  
направлении от центра приемного колодца № 2; 10 м в восточном  
направлении и 16,5 м в южном направлении от центра приемного колодца  
№ 3;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 1 определены на расстоянии 35,2 м во всех  
направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 определены на расстоянии 35,2 м во всех  
направлениях от устья скважины;

для каптажа родника № 1 определены на расстоянии 43,7 м во всех  
направлениях от центра каптажной камеры;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 1 определены на расстоянии 336,7 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 определены на расстоянии 336,7 м во всех направлениях от устья скважины;

для каптажа родника № 1 определены на расстоянии 417,6 м во всех направлениях от центра каптажной камеры.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения населения с. Терса Вольского муниципального  
района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.