

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12.10.2022

№ 44

Экз. №

г. Ульяновск

Об установлении границ зон санитарной охраны действующих водозаборов – скважин №№ 201, 1116, 10-2020 общества с ограниченной ответственностью «НедроЗапас» для питьевого, хозяйствственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой села Котяковка Вешкаймского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьёй 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 20.08.2022 в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения приказываю:

1. Установить следующие границы зон санитарной охраны действующих водозаборов – скважин №№ 201, 1116, 10-2020, расположенных на северо-западной окраине с.Котяковка Вешкаймского района Ульяновской области, в 300 м западнее ул.Колхозная, 2А общества с ограниченной ответственностью «НедроЗапас» (юридический адрес: 432072, Ульяновская область, г.Ульяновск, проезд Максимова, здание 30Г, литер Е1, офис 13) для питьевого, хозяйствственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой села Котяковка Вешкаймского района Ульяновской области:

I – пояс зоны санитарной охраны – радиусом 30 м по всем направлениям от скважины;

II – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (далее – R) = 40 м от скважины № 10-2020, величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (далее – r) = 52 м от скважин №№ 201, 1116, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод (далее – d) = 55 м от скважин №№ 10-2020, 1116;

III – пояс зоны санитарной охраны – R = 275 м от скважины № 10-2020, r = 203 м от скважин №№ 201, 1116, d = 253 м от скважин №№ 10-2020, 1116.

0000003

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территории:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:
посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей асфальтации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубки леса главного пользования и реконструкции;

Кроме того, для второго пояса зоны санитарной охраны действуют все виды ограничений третьего пояса зоны санитарной охраны.

В пределах III-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

выявление, томпонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно используемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

засачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр природных ресурсов
и экологии Ульяновской области

Г.Э.Рахматуллина