

Агентство по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

26.12.2023 № 79.17/329

## АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

26 декабря 2023г.

№ 329-П

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.09.2016 № 952 «Об утверждении методических указаний по распределению удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, применяемых в целях тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 14.10.2020 № 48-П «Об утверждении Административного регламента предоставления Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве


0001460

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить количество расчётных периодов регулирования равное 3 и понижающие коэффициенты, устанавливаемые в отношении регулируемой организации, переходящей от одного метода распределения удельного расхода топлива производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии к другому методу распределения расхода топлива (приложение № 1).

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» (приложение № 2).

Руководитель



С.М.Курбатов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области  
от 26 декабря 2023 г. № 329-П

**ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ**  
на расчётные периоды регулирования переходного периода  
в отношении удельного расхода топлива при производстве тепловой  
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников  
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой энергии с установленной  
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более,  
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

Организация	Год	Понижающий коэффициент переходного периода для источника тепловой энергии
Общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»	2024	0,935
	2025	0,956
	2026	0,978

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов  
Ульяновской области  
от 26 декабря 2023 г. № 329-П

**НОРМАТИВЫ**

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»**

Организация	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
Общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»	2024	175,85
	2025	179,80
	2026	183,94
	2027	188,08
	2028	188,08