



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от *22.10.2024* № *92-НТ*  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
запасов топлива на котельных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращений энергоснабжающих организаций

**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- норматив запаса топлива на котельной акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Даниловский») согласно приложению 1;
- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский») согласно приложению 2;
- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яркоммунсервис» согласно приложению 3;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 4;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Угличский муниципальный район) согласно приложению 5;

- норматив запаса топлива на котельной общества с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 6.

2. Установить, что:

- нормативы, указанные в абзацах третьем – шестом пункта 1, применяются с 01.01.2025 по 31.12.2025;

- нормативы, указанные в абзацах втором, седьмом пункта 1, применяются с 01.01.2025 по 31.12.2027.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр  
тарифного регулирования  
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение 1  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 22.10.2024 № 92-НТ

**НОРМАТИВ**  
**запаса топлива на котельной акционерного общества «Яркоммунсервис»**  
**(филиал «Даниловский»)**

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Центральная котельная	дизельное топливо	0,059	0,059	0,000

Приложение 2  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 22.10.2024 № 92-ИТ

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества**  
**«Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский»)**

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная пос. Октябрь	мазут	0,128	0,051	0,077
Котельная с. Воскресенское	уголь	0,205	0,021	0,184
Котельная с. Мокеиха	уголь	0,568	0,057	0,511

Приложение 3  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 22.10.2024 № 92-ИТ

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества**  
**«Яркоммунсервис»**

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				неснижа- емый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	Котельная с. Спасское (Ярославский МР)	топливные брикеты	0,137	0,014	0,123
2.	Котельная пос. Сосновый Бор (Некрасовский МР)	мазут	0,054	0,013	0,041
3.	Котельная пос. Красный Бор (Тутаевский МР)	уголь	0,143	0,018	0,125
4.	Котельная пос. Итларь (Ростовский МР)	топливные брикеты	0,067	0,002	0,065
5.	Котельная с. Вятское (Некрасовский МР)	дизельное топливо	0,006	0,006	0,000
6.	Котельная с. Стогинское (Гаврилов-Ямский МР)	дизельное топливо	0,002	0,002	0,000
7.	Котельная Тверицы (ГО г. Ярославль)	дизельное топливо	0,001	0,001	0,000
8.	Котельная с. Туношна (Ярославский МР)	мазут	0,061	0,007	0,054
9.	Котельная пос. Красный	мазут	0,086	0,024	0,062

1	2	3	4	5	6
	Профинтерн (Некрасовский МР)				
10.	Котельная пос. Строитель (Некрасовский МР)	дизельное топливо	0,005	0,005	0,000
11.	Котельная дер. Сельцо (Большесельский МР)	дизельное топливо	0,011	0,011	0,000
12.	Котельная с. Новое (Некрасовский МР)	уголь	0,072	0,007	0,065
13.	Котельная пос. Микляиха (Гутаевский МР)	дизельное топливо	0,010	0,010	0,000
14.	Котельная с. Брейтово (Брейтовский МР)	мазут	0,100	0,035	0,065
15.	Котельная пос. Поречье- Рыбное (Ростовский МР)	дизельное топливо	0,006	0,006	0,000
16.	Котельная с. Ильинское- Урусово (Гаврилов- Ямский МР)	уголь	0,198	0,020	0,178

#### Список используемых сокращений

ГО – городской округ

МР – муниципальный район

Приложение 4  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 22.10.2024 № 92-ИТ

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества**  
**«Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль)**

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная № 39	уголь	0,036	0,000	0,036
Котельная № 11	мазут	0,077	0,077	-
Котельная № 12	мазут	0,371	0,371	-

Приложение 5  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 22.10.2024 № 92-НТ

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на котельных акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Угличский муниципальный район)**

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				неснижа- емый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	Котельная с. Красное (Угличский муниципальный район)	уголь	0,021	0,004	0,017
2.	Котельная дер. Головино (Угличский муниципальный район)	уголь	0,046	0,009	0,037
3.	Котельная с. Дивная Гора (Угличский муниципальный район)	уголь	0,019	0,004	0,015
4.	Котельная с. Улейма (Угличский муниципальный район)	уголь	0,021	0,003	0,018
5.	Котельная дер. Ново (Угличский муниципальный район)	уголь	0,018	0,002	0,016



1	2	3	4	5	6
6.	Котельная дер. Василево (Угличский муниципальный район)	уголь	0,021	0,004	0,017
7.	Котельная дер. Ильинское (Угличский муниципальный район)	уголь	0,059	0,011	0,048

Приложение 6  
к приказу министерства  
тарифного регулирования  
Ярославской области  
от 22.10.2024 № 92-НТ

**НОРМАТИВ**  
**запаса топлива на котельной общества с ограниченной**  
**ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания**  
**«Топливоподающие системы» (городской округ город Ярославль)**

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная общества с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы»	мазут	1,276	1,276	-