



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 20.11.2024 № 183-нм
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на электростанции
публичного акционерного
общества «Территориальная
генерирующая компания № 2»
и о признании утратившим силу
приказа департамента жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 17.12.2021 № 211-нт

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 1062 «Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источнике тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее

25 мегаватт публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2025 по 31.12.2025.

3. Признать утратившим силу приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2021 № 211-нт «Об утверждении нормативов запасов топлива на электростанции публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2».

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, вступающего в силу с 01.01.2025.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 20.11.2024 № 183-нм

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источнике тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2»

(тыс. тонн)

Наименование электростанции	Вид топлива	Неснижаемый нормативный запас топлива	Нормативный запас вспомогательного топлива	Нормативный эксплуатационный запас топлива	Общий нормативный запас топлива	Нормативный запас аварийного топлива
1	2	3	4	5	6	7
Ярославская ТЭЦ-1 (городской округ город Ярославль)	На 01.01.2025					
	мазут	0,828	—	0,703	1,531	—
	На 01.02.2025					
	мазут	0,828	—	0,703	1,531	—
	На 01.03.2025					
	мазут	0,828	—	0,703	1,531	—
	На 01.04.2025					
	мазут	0,828	—	0,703	1,531	—
	На 01.08.2025					
	мазут	0,828	—	0,234	1,062	—
На 01.09.2025						
мазут	0,828	—	0,469	1,297	—	

1	2	3	4	5	6	7
				Ha 01.10.2025		
	мазут	0,828	–	0,703	1,531	–
				Ha 01.11.2025		
	мазут	0,828	–	0,703	1,531	–
				Ha 01.12.2025		
	мазут	0,828	–	0,703	1,531	–