



Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 4624 от «23» 07 2024 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью СК «Лидер» на 2025 год**

г. Ханты-Мансийск
«17» июля 2024 г.

№ 18 - нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью СК «Лидер» на 2025 год согласно приложению 1.
2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью СК «Лидер» на 2025 год согласно приложению 2.

И.о. директора Департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



А.А. Барышев

Приложение 1
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 июля 2024 года № 18 - нп

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью
СК «Лидер» на 2025 год

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год		
	Потери и затраты теплоносителя: вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
Общество с ограниченной ответственностью СК «Лидер», 628206, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район пгт. Мортка, ул. Промышленная, д. 29	Теплоноситель - вода		
	32 846,0	13 224,3	-

Приложение 2
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 июля 2024 года № 18 - нп

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью СК «Лидер» на 2025 год

Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025 год	
	Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
Общество с ограниченной ответственностью СК «Лидер», 628206, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район пгт. Мортка, ул. Промышленная, д. 29	от источников тепловой энергии на твердом топливе (каменный уголь)	
	-	186,82*
	от источников тепловой энергии на твердом топливе (дрова)	
	-	202,23*
от источников тепловой энергии на твердом топливе (щепа)		
-	175,94*	

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.