



**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «КОММУНЭНЕРГО» на 2025 год

г. Ханты-Мансийск
«26» августа 2024 г.

№ 25 - нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «КОММУНЭНЕРГО» на 2025 год согласно приложению 1.
2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «КОММУНЭНЕРГО» на 2025 год согласно приложению 2.

Директор Департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение 1
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 26 августа 2024 года № 25 - нп

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью
«КОММУНЭНЕРГО» на 2025 год

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год		
	Потери и затраты теплоносителя: вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
Общество с ограниченной ответственностью «КОММУНЭНЕРГО», 628236, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район д. Ушья, ул. Набережная, д. 3, (по тепловым сетям ✓ сп. Мулымья (п. Мулымья), д. Ушья)	Теплоноситель - вода		
	3 208,0	1 938,0	-

Приложение 2
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 26 августа 2024 года № 25 - нп

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «КОММУНЭНЕРГО» на 2025 год

Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025 год	
	Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
Общество с ограниченной ответственностью «КОММУНЭНЕРГО», 628236, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Набережная, д. 3, (по тепловым сетям ✓ сп. Мулымья (п. Мулымья), д. Ушья)	от источников тепловой энергии на топливе (попутный нефтяной газ)	
	-	168,11*

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.