

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» на 2025 год**

г. Ханты-Мансийск  
«26» августа 2024 г.


№ 26 - нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» на 2025 год согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» на 2025 год согласно приложению 2.

Директор Департамента  
строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение 1  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 26 августа 2024 года № 26 - нп

**НОРМАТИВЫ**  
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью  
«Теплотехсервис» на 2025 год

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год		
	Потери и затраты теплоносителя: вода (м <sup>3</sup> )	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис», 628217, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, с. Болчары, ул. Пионерская, д. 2, (по тепловым сетям сп. Болчары (с. Болчары))	Теплоноситель - вода		
	3 402,5	2 445,8	-

Приложение 2  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 26 августа 2024 года № 26 - нп

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии общества с ограниченной  
ответственностью «Теплотехсервис» на 2025 год

Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025 год	
	Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис», 628217, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, с. Болчары, ул. Пионерская, д. 2, (по тепловым сетям сп. Болчары (с. Болчары))	от источников тепловой энергии на жидком топливе (нефть)	
	-	166,46*

\*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.