

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» на 2025 год

г. Ханты-Мансийск
«19» сентября 2024 г.


№ 36 -нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» на 2025 год согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» на 2025 год согласно приложению 2.

Директор Департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение 1
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 19 сентября 2024 года № 36 -нп

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной
ответственностью «Сургутские городские электрические сети» на 2025 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2025 год		
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, шоссе Нефтеюганское, д. 15	Теплоноситель – вода		
		854 380,99	180 120,03	16 810,07
1.1.	Тепловые сети в зоне источников филиалов ПАО «ОГК-2» Сургутская «ГРЭС-1» и ПАО «Юнипро» Сургутская «ГРЭС-2»	814 000,47	164 656,75	13 189,8
1.2.	Тепловые сети по передаче тепловой энергии	4 050,57	2 139,52	-
1.3.	Тепловые сети от котельной по ул. Крылова, д. 55/2	36 229,4	13 242,52	3 620,26
1.4.	Тепловые сети от котельной по шоссе Нефтеюганское, д. 22, стр. 5	100,55	81,24	-

Приложение 2
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 19 сентября 2024 года № 36 -нп

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» на 2025 год

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2025 год	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети», 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, шоссе Нефтеюганское, д. 15	от источников тепловой энергии на газообразном топливе (природный газ)	
		-	159,83*
1.1.	Котельная для теплоснабжения мкр. № 38, 39	-	159,89*
1.2.	Котельная по адресу Нефтеюганское шоссе 22, стр. 5	-	155,78*

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.